



smatsa

NAВ.00-59/14

30 JAN 2018.

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 1/У/18

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за јавну набавку мале вредности ЈН 1/У/18 Испитивања у животној средини на локацији SAA, достављамо појашњење конкурсне документације.

Питање 1: Да ли је потребно да понуђач буде акредитован и за мерење протока отпадних вода?

Одговор1: Као што је описано у тендерској документацији постројење нема мераче протока а испуштање се врши дисконтинуално.

Стога није захтевана акредитована метода за мерење протока отпадне воде.

Свесни законских захтева за мерењем протока већ смо ушли у поступак за реконструкцију постојећег постројења.

Мерачи протока ће се уградити по завршетку реконструкције, а до тада радимо редовна испитивања отпадне воде.

Комисија за јавну набавку

30