



smatsa

NAV-00-88/70

02 AUG 2019

ПОЈАШЊЕЊЕ (1) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 126/P/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке ЈН 126/P/19 - Радови на санацији система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације Аеродром Вршац, достављамо појашњење конкурсне документације.

Питање 1: Ради квалитетнијег сагледавања обима радова молим вас да објавите графички део пројектне документације.

Одговор 1: Начин увида у техничку и графичку документацију је предвиђен конкурсном документацијом.

Питање 2: Молимо да се за позицију у наставку достави појашњење није јасно дефинисано шта треба понудити. Неопходно је доставити детаљнију техничку и графичку документацију:

5. Носаћи бактерија са конструкцијом за ношење

Извршити набавку и уградњу носача бактерија у коморама за аерацију. Носаћи бактерија се монтирају на специјалну конструкцију од нерђајућег челика 304 L а израђени су од PEHD масе са специфичном површином пуњења од 115m²/m³, слободна запремина пуњења 96%.

У цену улази конструкција носача бактерија се причвршћује са доње стране у подну плочу коморе а на врху у горњу бетонску плочу inox шрафовима. Конструкција потребна за један комплет носача бактерија се израђује од inox-а 304 L и тежине је 38 kg-комплету.

Обрачунава се и плаћа по комплет монтираном сету. kompl. 32

Одговор 2: Молимо Вас да нам дефинишете прецизније питање. Начин увида у техничку и графичку документацију је предвиђен конкурсном документацијом.

Питање 3: Да ли понуђач гарантује за квалитет излазне воде или само за квалитет изведених радова? Сматрамо да понуђач не може да гарантује за квалитет излазне воде како је исто у искључивој одговорности пројектанта, а понуђач само изводи радове према пројектантском решењу.

Одговор 3: Извођач одговара за квалитет изведених радова а у складу са тим и за квалитет воде, уколико је последица лошег квалитет радова лош квалитета воде, у супротном одговорност је на пројектанту.

Питање 4: Дозвољавате да понуђач изврши увид у техничку документацију само седам дана пре отварања понуда. Сматрамо да оваквим дефинисањем ограничавате конкуренцију, јер понуђачи који су у последњих седам дана пре отварања понуда видели јавну набавку немају могућност да дају адекватну понуду те немају исти третман као остали понуђачи. Молимо да измените конкурсну документацију у овом делу или дате адекватан разлог због чега захтевате наведено и онемогућавате конкуренцију;

Одговор 4: Биће извршена измена конкурсне документације у складу са постављеним питањем, тако да заинтересована лица имају могућност да се пријаве за увид у техничку и графичку документацију и/или обилазак локације извођења радова најкасније 2 дана пре отварања понуда. Ограничење од 2 дана је због организације посла Наручиоца, обзиром да се предметни радови изводе у Вршцу.

Питање 5: Како печат више није обавезан да се користи у поступцима ЈН, молимо да прилагодите све образце у конкурсној документацији.

Одговор 5: Биће извршена измена конкурсне документације тако што се додаје обавештење да Понуђачи нису у обавези да употребљавају печат приликом сачињавања понуде.

Питање 6: Молим Вас да нам технички разјасните и доставите графичку документацију за позицију 7

Cevovodi i armatura

Nabavka, isporuka i montaža cevne instalacije PN10 od austenitnog nerđajućeg čelika (DIN1.4401 ili AISI316). Cevi se spajaju presovanjem. Pozijom je obuhvaćen materijal za spajanje, oslanjanje i zaptivanje, kao i sav potreban fitting (lukovi, T-komadi, spojni i prelazni elementi) i ostali sitan potrošni materijal.

Обрачунава се и плаћа по уграђеној позицији.

cev DN 15 mm	m	16
cev DN 20 mm	m	2
cev DN 32 mm	m	40
cev DN 50 mm	m	8
cev DN 65 mm	m	16
cev DN 150mm	m	1
prirubnica DN 32 mm PN10 sa spojnicom za stiskanje	kom.	2
prirubnica DN 50 mm PN10 sa spojnicom za stiskanje	kom.	4
prirubnica DN 65 mm PN10 sa spojnicom za stiskanje	kom.	6
ručni kuglasti ventil DN 50 mm	kom.	2
ručni kuglasti ventil DN 32 mm	kom.	2
ručni kuglasti ventil DN 20 mm	kom.	1
tegovi od livenog čelika Ø60x150 mm	kom.	8

Тачније, нејасно је колику количину и тип цевних лукова сте специфицирали? Такође, ручни кугласти вентили да ли су од инокса или ливеног гвожђа? На коју арматуру сте мислили када сте специфицирали: тегови од ливеног челика (да ли сте мислили на неповратну клапну са контратегом или ...?)

Одговор 6: Увид у техничку и графичку документацију је омогућен конкурсном документацијом. Техничком спецификацијом су дефинисане потребе Наручиоца. Молим Вас да закажете увид у документацију уколико имате овакву врсту нејасноћа.

Комисија за јавну набавку
