



smatsa

НАВ.00-59/1114

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 145/У/19

27 AUG 2019

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке ЈН 145/У/19 -Услуга ванредног сервиса и поправка система за гашење пожара, достављамо појашњење конкурсне документације.

Питање 1:

Молимо за информацију који је тип централе (система) за дојаву пожара и за гашење пожара у ЦКЛ Београд.

Одговор 1:

У ЦКЛ Београд тип централе за аутоматску детекцију и дојаву пожара је Notifier AM6000N а подцентрала за управљење стабилним системом за аутоматско гашење пожара је Notifier UDS2N.

За Комисију за јавну набавку 145/У/19