



smatsa

НАВ.00-75/85

02 SEP 2019

ПОЈАШЊЕЊЕ (1) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 149/Д/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке ЈН 149/Д/19 - Хардвер и аквизициони софтвер аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд, достављамо појашњење конкурсне документације.

Питање 1:

Да ли нам можете потврдити?

Захтев R_34 наводи да је потребно 6 сензора видљивости плус 2 сензора за садашње време. Да ли се два сензора видљивости могу заменити/интегрисати са два сензора садашњег времена, на истој локацији, ради смањења трошкова? (Погледајте R_145 за више детаља)?

Одговор:

Према Аппех 3 за инструментално мерење видљивости и процену RVR за полетно слетну стазу за CAT II и CAT III мора да се користи било трансмисометар или forward-scatter meter. SMATSA доо намерава да купи мерну опрему за CATIII полетно слетну стазу тако да је предмет набавке 6 визибилиметара неког од горе наведених типова. Садашње време на свакој од две локације мерења се може мерити било са детектором садашњег времена било са визибилиметром који има интегрисану ову опцију и у сваком случају та опрема мора да задовољи захтеве R_142, R_143, R_144, R_148, R_149, R_151, R_152, R_153, R_154, R_155, R_156, R_157, R_158, R_159, R_160, R_161, R_162 и R_168.

Комисија за јавну набавку ЈН 149/Д/19

За
Душан Кецман