

25 APR 2019

ПОЈАШЊЕЊЕ (2) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 37/Д/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке ЈН 37/Д/19 - Намештај, достављамо појашњење конкурсне документације.

Техничка спецификација-Локација Батајница:

**Питање 1:**

5. Локација Батајница-Позиција 16 Можете ли доставити слику стола, како бисмо дали прецизнију понуду?

**Одговор 1:**

Комисија сматра да је дат квалитетан опис за позицију 16- Локација Батајница, и да је могуће дати прецизну понуду за наведену позицију.

**Питање 2:**

6. Локација Батајница-Позиција 14-Касете-Можете ли доставити слику, како бисмо дали прецизнију понуду?

**Одговор 2:**

Комисија сматра да је дат квалитетан опис за позицију 14- Локација Батајница, и да је могуће дати прецизну понуду за наведену позицију..

**Питање 3:**

Позиција 3-Трпезаријски сто, и позиција 4-Трпезаријска столица-Шта подразумевате под модерним дизајном стола и столица? Молимо Вас за фотографије тражених добара.

**Одговор 3:**

Трпезаријски сто и трпезаријске столице су од пуног дрвета, модерног дизајна, што значи да су сведених линија и правоугаоних облика, без дубореза и стилских елемената, са тапацираним седалним делом, као што је наведено у Спецификацији у конкурсној документацији.

**Питање 4:**

Позиција 10-Двосед на извлачење Мојца-Наводите да наслон мора бити висок, која је тражена димензија фотеле? Такође се наводи да се тапацира у штофу или еко кожи, које су у различитом ценовном рангу. Молим Вас да се дефинише тапацирунг фотеле.

**Одговор 4:**

Оквирне димензије гарнитуре на извлачење Мојца, када се користи за седење су (ширина/дубина/висина): 170/110/80 см, а када се користи за лежање онда је следећих димензија (ширина/дубина/висина): 170/200/45 см. Тапацирунг је штоф тј. мебл.

У складу са питањем, измењен је опис позиције..

**Питање 5:**

Позиција 19-Прикључна кутија са 5 прикључних места - Која је намена прикључних места (састав модула)?

**Одговор 5:**

Позиција 19: Набавка, испорука и постављање класичног продужног кабла са прикључном кутијом са 5 прикључних места (утичница), каблом пресека PP/J, 3x1,5m<sup>2</sup> просечне дужине l=5,00 m. Прикључну кутију са утичницама поставити на плочу стола са доње стране или испод плоче стола на металну конструкцију, а каблове учврстити на или у носећу конструкцију стола.

У складу са питањем, измењен је опис позиције.

**Питање 6:**

Позиција 20-Флексибилно црево-Можемо ли користити Fi 72 cm ?.

**Одговор 6:**

Мора се користити флексибилно црево само у складу са датим описом за позицију 20. Димензија коју сте навели је нереална.

Опис позиције ће бити допуњен типом црева у циљу детаљнијег појашњења.

1. Локација Београд

**Питање 7:**

Позиција 1. Да ли су столови 160x80x и 40x80 одвојене позиције И сваки са својом металном потконструкцијом, како су позиционирани један у односу на други, можете ли доставити скицу?.

**Одговор 7:**

У складу са описом, наведени столови су одвојене позиције и сваки је са својом металном потконструкцијом, а биће позиционирани различито у зависности од расположивог простора. Међусобна позиција столова не утиче на израду истих.

**Питање 8:**

Носач каблова формал не може висе да се нађе на тржишту, те вас молим да појасните о каквом носачу је тачно реч, каквог је пресека, дебљине, који материјал?.

**Одговор 8:**

У складу са питањем, измењен је опис позицијА везан за носач каблова.

**Питање 9:**

2. Локација Београд - Имајући у виду да су и ноге LEG RAM Q I LINK без дистанцера, можете ли појаснити од ког материјала, димензија И боје су израђени захтевани дистанцери? Да ли је могуће израдити их од медијапана у датој димензији у боји по ралу металних ногу? Можете ли доставити слику стола?

**Одговор 9:**

У складу са питањем, допуњен је технички опис везан за дистанцере.

**Питање 10:**

3. Локација Београд - Која је завршна обрада уклапавајућих округлих ручица на покретним касетама и ормарима?.

**Одговор 10:**

У складу са питањем, допуњен је технички опис везан за обраду ручица.

**Питање 11:**

4. Локација Београд - Позиција 3. б. Сталена витрине-Можете ли прецизније описати ии дати слике окова , дефинисати носивост И величину точкића, како бисмо дали прецизну понуду?.

**Одговор 11:**

С обзиром да је за стабилност витрине одговоран понуђач, као и да се све израђује по детаљним цртежима понуђача на које инвеститор даје сагласност, комисија сматра да је опис довољан за састављане понуде.

**Питање 12:**

Локација ЦКЛ И И ТЦКЛ Позиција 1-Радни сто- Молимо Вас да прецизирате димензију ногу типа LINK, обзиром на ширину стола од 80 см.

**Одговор 12:**

У складу са питањем, допуњен је опис позиције.

Комисија за јавну набавку

3# 