



smatsa

НМ.ОО 30/402

13 MAY 2019

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 72/P/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за јавну набавку мале вредности ЈН 72/P/19 Заливање пукотина на стајнци за авионе, достављамо појашњење конкурсне документације.

Питање 1:

Да ли је могуће да понуђач уместо менице као средство финансијског обезбеђења достави банкарску гаранцију у вредности и са роковима како је предвиђено конкурсном документацијом?

Одговор 1:

Наручилац остаје при ставу из конкурсне документације да се као средство обезбеђења достави меница. Уколико понуђач достави банкарску гаранцију, Наручилац такву понуди неће сматрати неприхватљивом.

Питање 2:

Молимо за појашњење, зашто је за позицију 2 потребан ваљак са гуменим точковима, обзиром да се уграђујем топла битуменска маса? Која је максимална ширина пукотина које је потребно обрадити? Такође, ваљак са гуменим точковима није наведен за доказивање потребног техничког капацитета у Обрасцу бр V-5.

Одговор 2:

Може да се прихвати и обичан ваљак. Ширина пукотина на месту где је био ров за полагање подземног кабла са више кракова износи и до 30 см.

Питање 3:

Молимо за појашњење за коју позицију радова из предмера радова је потребна наведена глодалица?

Одговор 3:

Глодалица је потребна за пукотине описане претходном одговору.

Питање 4:

У обрасцу понуде, на страни 13 од 40, 5- Опис предмета набавке стоји: Укупна понуђена цена по m^2 . Обзиром да су позиције из предмера радова дате по метру дужном, молим вас да извршите измену конкурсне документације.

Одговор 4:

Сви предмери се односе на дужинске мере. У обрасцу понуде за поглавље 5- Укупна понуђена цена² – стоји фуснота 2 која на дну обрасца појашњава да треба да се упише укупна понуђена цена из Обрасца структуре цене.

Комисија за јавну набавку

ЗА