



smatsa

НАБРОЈ-Н7/39

15 MAY 2020

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 12/Д/20

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке ЈН 12/Д/20 -Клима сплит уређаји, достављамо појашњење конкурсне документације.

Питање 1:

На страни 8 ваше конкурсне документације за партију 2, за ЈН бр. 12/Д/20 сте навели: „мин спољне мере уређаја са маском (ширина) 1200 mm". Наше питање гласи с обзиром да је у питању постављање fan-coil-а уређаја на место демонтираног, да ли је у питању грешка – уместо min треба max и да ли прихватате ужи уређај, односно уређај чија је ширина мања од 1200 mm?

Одговор 1:

Прихвата се сваки понуђени парапетни клима уређај – топловодни вентилатор-конвектор који испуњава све карактеристике прецизиране Техничком спецификацијом предметне конкурсне документације, укључујући и **MIN** ширину од 1200 mm.

Комисија за јавну набавку 12/Д/20