



smatsa

НАВ.00-87/358
24 SEP 2020

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 82/P/20

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу питања постављених од стране заинтересованих лица за отворени поступак јавне набавке ЈН 82/P/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији, достављамо појашњење конкурсне документације.

Питање 1:

Објекат Крњешевци

1. АГ радови

Pos 6.1,6.2 – браварски радови -

Молим Вас да нам доставите шеме браварије, као и тачну материјализацију или тип на који се мисли везано за прозоре и сигурносна врата.

Такође, за врата неопходна нам је информација да ли су врата увучена у односу на фасаду, да ли постоји настрешница, односно да ли су изложени климатским утицајима.

Pos 9.1-9.4 – молерски радови -

Која је висина плафона?

За наведене браварске позиције неопходне су нам информације обзиром да је распон цена велики, а и сама јединична цена посебно за нестандартне димензије врата.

Одговор 1:

Наручилац није предвидео достављање шема браварије и сматра да је конкурсном документацијом довољно дефинисано све за подношење понуда.

Питање 2:

2. СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

Pos A2, A3 – припремни радови

Обзиром да се ради о рушењу, односно поправци постојеће капије и ограде, молимо за информације о дужини, висини, растојању стубова посебно за пос А3. Слика ограде и капије би нам много помогла.

Pos B.8 - које су захтеване димензије опоменских таблица?

Одговор 2:

Наручилац сматра да је конкурсном документацијом довољно дефинисано све за подношење понуда.

Питање 3:

3. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

У ставци 1 система за дојаву пожара се наводи:

"- IP комуникационим модулom за повезивање преко мреже"

Да ли можете да нам појасните са чиме се повезује централа и која је улога овог повезивања?

У ставци 2 система за дојаву пожара се наводи "софтвер за даљински надзор и управљање централом дојаве пожара."

На коју централу се мисли? Да ли се мисли на централу за гашење специфицирану ставком 1, или на централу која није специфицирана овим предмером?

Одговор 3:

Централа мора имати могућност даљинске контроле и надзора коришћењем Ethernet-a.

Ставка 2 се односи на централу специфицирану ставком 1 у предмеру.

Питање 4:

Објект Јајинци

1. АГ радови

Пос 5.1, 5.2 – браварски радови -

Молим Вас да нам доставите шеме браварије, као и тачну материјализацију или тип на који се мисли везано за прозоре и сигурносна врата. Такође, за врата неопходна нам је информација да ли су врата увучена у односу на фасаду, да ли постоји настрешница, односно да ли су изложени климатским утицајима.

Пос 9.1-9.4 – молерски радови

Која је висина објекта?

За наведене браварске позиције неопходне су нам информације обзиром да је распон цена велики и сама јединична цена посебно за нестандартне димензије врата.

Одговор 4:

Наручилац није предвидео достављање шема браварије и сматра да је конкурсном документацијом довољно дефинисано све за подношење понуда.

Питање 5:

2. СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

Pos A2, A3 – припремни радови

Обзиром да се ради о рушењу, односно поправци постојеће капије и ограде, молимо за информације о дужини, висини, растојању стубова посебно за пос А3. Слика ограде и капије би нам много помогла.

Пос Д.8 - које су захтеване димензије опоменских таблица?

Одговор 5:

Наручилац сматра да је конкурсном документацијом довољно дефинисано све за подношење понуда.

Питање 6:

3. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

У ставци 1 система за дојаву пожара се наводи:

"- IP комуникационим модулом за повезивање преко мреже"

Да ли можете да нам појасните са чиме се повезује централа и која је улога овог повезивања?

У ставци 2 система за дојаву пожара се наводи "софтвер за даљински надзор и управљање централом дојаве пожара."

На коју централу се мисли? Да ли се мисли на централу за гашење специфицирану ставком 1, или на централу која није специфицирана овим предмером

Одговор 6:

Централа мора имати могућност даљинске контроле и надзора коришћењем Ethernet-а.

Ставка 2 се односи на централу специфицирану ставком 1 у предмеру.

Питање 7:

Објекат Сурчин – сви објекти

1. АГ радови

– браварски радови -

Молим Вас да нам доставите шеме браварије, као и тачну материјализацију или тип на који се мисли везано за прозоре и сигурносна врата.

Такође, за врата неопходна нам је информација да ли су врата увучена у односу на фасаду, да ли постоји настрешница, односно да ли су изложени климатским утицајима.

– молерски радови -

Која је висина плафона?

За наведене браварске позиције неопходне су нам информације обзиром да је распон цена велики, а и сама јединична цена посебно за нестандартне димензије врата.

Одговор 7:

Наручилац није предвидео достављање шема браварије и сматра да је конкурсном документацијом довољно дефинисано све за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку 82/P/20

SA

