



smatsa

НАВ-00-43/4

08 MAY 2022

**ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА
КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 14/22**

На основу питања постављених од стране заинтересованих лица за набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује 14/22 Радови на санацији продора влаге у АКЛ Батајница, достављамо појашњење:

Питање 1:

Позиција 3 - Која је врста и пречник сливника?

Одговор 1:

Кишни сливник за равне непроходне кровове са вертикалним одводом, топлотно изолованим зидовима, оквиром подешавајућим по висини, спојним елементом од Иноха и хватачем лишћа, типа HL63 или одговарајуће, DN 110.

Питање 2:

Позиција 5 - Која је врста плоча у плафону? (минералне, пластифициране?)?

Одговор 2:

Минералне плоче типа AMF Feinstratos или слично, систем „Ц“, димензије плоча су 600x1200 mm и 600x600 mm, дебљина 15 mm. Плафонске плоче са равном ивицом (SK24) у белој боји, полажу се у белу челичну потконструкцију. Плоче су у класи тешко запаљивих грађ. материјала према JUS U.J1.055.

Службеник за јавне набавке